

T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL AYDINLATMA KOMİSYONU TUTANAĞI


TOPLANTI YERİ : Eskişehir Valiliği Toplantı Salonu
TOPLANTI TARİHİ : 29/05/2025
TOPLANTI SAYISI : 2025/05
TOPLANTI GÜNDEMİ : 1- OEDAŞ Eskişehir İşletme Müdürlüğüne yapılan aydınlatma ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 9. Maddesinde; “Aydınlatma Komisyonu Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında Büyükşehir Belediyesinden 2 üye, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur” hükmü ile 23/09/2024 tarih ve 90875 sayılı Valilik Olur’u ile oluşturulmuştur. Valilik Makamının 21/09/2022 tarih ve 38398 sayılı Olur’u ile İl Aydınlatma Komisyonu sekretarya görevinin İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yürütülmesi yönünde karar verilmiştir.

2025 yılı 05. Aydınlatma Komisyonu Toplantısı Eskişehir Vali Yardımcısı Osman Nuri CANATAN başkanlığında komisyon üyelerinin katılımıyla 29/05/2025 Perşembe günü saat 10.30’de Eskişehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Aydınlatma Komisyonu Toplantısı; Eskişehir Vali Yardımcısı açılış konuşmasıyla başlamıştır. Toplantı sonunda, aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara Komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir;

- 1- OEDAŞ Eskişehir İl İşletme Müdürlüğüne yapılan müracaatlara ait, Ek’te yer alan aydınlatma tesisi bulunmayan sokaklara aydınlatma tesisi yapılması ve armatür takılması taleplerinde uygun görülen işlerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir.

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE
				
Osman Nuri CANATAN	Canberk ŞEBER	Tolga DAVAZ	Alperen POLAT	Murathan SAZ
Vali Yardımcısı	Elektrik Mühendisi Büyükşehir Belediyesi	Elektrik Elektronik Mühendisi Büyükşehir Belediyesi	Elektirik Elektronik Mühendisi TEDAŞ	Sistem İşletme Mühendisi OEDAŞ

2025 YILI MAYIS AYI ESKİŞEHİR İLİ AYDINLATMA KOMİSYON KARARLARI

Sıra No	Dilekçe No	Adi Soyadı	İl	İlçe	Mahalle/Köy	Karar
1	-	A**** E*****	ESKİŞEHİR	ALPU	MERKEZ KARACAÖREN	SÖZ KONUSU BÖLGEDEKİ AYDINLATMA SAYISININ VE DÜZEYİNİN YETERLİ OLMASI NEDENİYLE İLAVE ARMATÜR TAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR.
2	-	A**** A*****	ESKİŞEHİR	ALPU	SAKARIKARACAÖREN	SÖZ KONUSU BÖLGEDEKİ AYDINLATMA SAYISININ VE DÜZEYİNİN YETERLİ OLMASI NEDENİYLE İLAVE ARMATÜR TAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR.
3	-	B**** A****	ESKİŞEHİR	ALPU	ESENCE	TEKRAR ETÜD EDİLMESİ UYGUNDUR.
4	-	B**** Ü***	ESKİŞEHİR	ALPU	GÖKÇEÖĞLU	2 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR. (CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATA EĞİK DURUMDAKİ DİREĞİNDE DÜZELTİLMESİ GEREKLİDİR.)
5	-	D**** Ş*****	ESKİŞEHİR	ALPU	MAMURE	1 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR. TALEPLERDEN BİRİNİN DE TEKRAR İNCELENMESİ GEREKLİDİR.
6	370070	K**** D****	ESKİŞEHİR	ALPU	FEVZİPAŞA	TEKRAR ETÜD EDİLMESİ UYGUNDUR.
7	-	N**** K*****	ESKİŞEHİR	ALPU	KARAKAMIŞ	TEKRAR ETÜD EDİLMESİ UYGUNDUR.
8	-	O**** U***	ESKİŞEHİR	ALPU	SARIKAVAK	DURAK YAKININDAKİ DİREĞE 1 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR.
9	CİMER 2501094129	S**** E****	ESKİŞEHİR	ODUNPAZARI	71 EVLER	1 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR.
10	385472	K**** M*****	ESKİŞEHİR	İNÖNÜ	KÜMBETENİKÖY	SÖZ KONUSU DİREKLERİN TARLA İÇİNDE OLMASI VE YOLU AYDINLATMAYACAĞI NEDENİYLE ARMATÜR TAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR.
11	380239	C**** İ****	ESKİŞEHİR	SEYİTGAZI	NUMANOLUK	1 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR.
12	381926	O**** U****	ESKİŞEHİR	GÜNYÜZÜ	AYVALI	1 ADET ARMATÜR TAKILMASI UYGUNDUR.

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Osmın Nuri ÇANAKÇI
Vali Yardımcısı

ÇİĞDEM ŞEBER
Elektrik Mühendisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Tolun DAVAZ
Elektrik Elektronik Mühendisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Alişan PODAN
Elektrik Elektronik Mühendisi
TEDAŞ

Murathan SAZ
Sistem İşletme Mühendisi
OEDAŞ