

OSMANGAZİ EDAŞ 5 YILLIK BÖLGESEL ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KAPASİTELERİ

SIRA NO	BAĞLANTI BÖLGESİ (İL)	TRAFO MERKEZİ(TM) ADI	İşletmeye Giren Lisanslı Santraller(MWe)	Olumlu Görüş Verilen Lisanslı Santraller (MWe)	İşletmeye Giren Lisanssız Santraller(MWe)	Olumlu Görüş Verilen Lisanssız Santraller (MWe)	TEİAŞ Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporuna Göre Bağlanabilir Kapasite (2022 - 2026) (Mwe)
1	AFYONKARAHİSAR	AFYON 1 TM		1,68	31,75	3,90	150
2		AFYON 2 TM	32,20		60,46	4,58	
3		AFYON 3 TM	2,76		40,70	2,01	
4		EMİRDAĞ TM		12,00	21,87	2,86	
5		ÇAY-SEKA TM	27,00		27,84	9,96	
6		SANDIKLI TM	1,40	4,68	25,31	1,73	
7		DINAR TM	9,50		24,62	4,61	
8		ÇÖLOVASI TM			8,10	0,63	
9		İSCEHİSAR TM				0,75	
10	BİLECİK	BİLORSA TM	1,60		9,95		150
11		BOZÜYÜK TM	0,36		37,27	0,99	
12		PAŞALAR TM	30,64	4,00	8,45		
13		SÖĞÜT TM	4,60		15,09		
14		GÖLPAZARI TM					
15	BORSAB TM			11,99			
16	ESKİŞEHİR	ESKİŞEHİR 1 TM			0,13		150
17		ESKİŞEHİR 2 TM		5,30	90,48	9,01	
18		ESKİŞEHİR 3 TM	12,59		40,72	0,25	
19		KIRKA TM	26,94		1,60	0,99	
20		*KÜMBET MOBİL TM					
21		SİVRİHİSAR TM		6,00	24,34		
22		ÇİFTELER TM	4,68		24,46		
23		SARIYER TM			1,20		
24	YENİCE HES TM	16,80					
25	KÜTAHYA	ALTINTAŞ TM			13,75	1,33	150
26		AZOT TM		2,83	22,54	0,50	
27		SİMAV TM			10,84	2,05	
28		KÜTAHYA TM			2,49	2,23	
29		KÜTAHYA OSB TM					
30		SEYİTÖMER TES TM			11,00		
31		EMET TM	11,00		11,84	0,44	
32		TUNÇBİLEK ŞALT TM	9,82	1,56	32,23	4,23	
33		YENİ GEDİZ TM	6,86	13,00	15,19	1,07	
34	UŞAK	UŞAK TM			46,19	4,26	150
35		UŞAK OSB TM	5,71		43,56	1,64	
36		BANAZ TM				0,23	
37		ALAŞEHİR TM			2,76	0,29	
38		UŞAK 380 TM				0,06	
39		KARMA OSB TM				0,63	
40		KARAHALLI TM				0,20	

TEİAŞ tarafından Mart 2021 tarihinde il bazında yayımlanan "5 ve 10 Yıllık Bağlanabilir Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporu" doğrultusunda oluşturulmuştur.

Belirtilen kapasiteler trafo merkezi bazlı bölgesel maksimum bağlantı kapasiteleri olup bağlantı görüşleri oluşturulurken TEİAŞ TM kısa devre arıza akım limitleri, lisanssız üretim tesisleri için TEİAŞ tarafından bildirilen limitler, üretim tesislerinin TM'ye uzaklıkları ile ilgili teknik limitler uygulanacaktır.

*Kümbet Mobil TM'ye kapasite tahsisi yapılmamaktadır.